



# FLUCHTWEGE

---

## REVISIONSÖFFNUNGEN

### **Gebäude mit $FLN \leq 22m$**

$EI_2 30-S_m$  oder  $EI_2 30$  und vierseitig angeschlagen

### **Gebäude mit $FLN > 22m$**

$EI_2 90-S_m$  oder  $EI_2 90$  und vierseitig angeschlagen

$EI_2 30-S_m$  oder  $EI_2 30$  und vierseitig angeschlagen ausreichend,  
wenn

Revisionsöffnung in Gang, der vom Treppenhaus durch Türen  
in  $E 30-C$  abgetrennt ist ODER

Revisionsöffnung nicht größer als **0,2 m<sup>2</sup>**